



Wyposażenie:

- Rozdzielnia IP65 na fundamencie
- 1 x FR103 - rozłącznik izolacyjny In=63A
- 1 x L303 - lampka sygnalizacyjna
- 1 x S301 - wyłącznik nadmiarowoprądowy B6
- 4 x DBD V20C ochronnik
- 2 x P344 - wyłącznik różnicowoprądowy i nadmiarowoprądowy
 $\Delta I=30mA$ $I=16A$ Ch-ka "C".

Projekt:	BUDOWA DWUKOMOROWEGO ZBIORNIKA WODY PITNEJ O POJEMNOŚCI 576 m³ NA TERENIE PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W NĘDZU		
Temat:	Rysunek: ROZDZ. "Rp" - Rozm. Urządzeń		
Lokalizacja:	Nedza, dz. nr 981, 980, 945, 944, 1003, 922/40, 985, 990, 1061	Skala:	Nr rys.: E-3
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Branża: ul. Nad Surnią 2, 47 - 440 Nedza		elektryczniana
Projektant:	Inż. Andrzej Uchanski upr. nr 99/89/ki	Stadium:	projekt budowlany
		Data:	maj 2018r.